

**Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział w Sokołowie Podlaskim
Inspektorat w Łosicach**

08 – 200 Łosice, ul. Kolejowa 23

tel. (083) 357 37 24 fax. (083) 357 37 24

ISO 9001 : 2000 nr rejestracyjny 12 100 23450 TMS

Łosice, dn. 18.01. 2007r.

JS/ŁO/4105/up/2/07

**Urząd Gminy
08 – 210 Platerów
ul. 3 Maja 5**

U z g o d n i e n i e

Inspektorat WZMiUW w Łosicach uzgadnia projekt sieci sanitarnej z przyłączami we wsi Ostromęczyn, Kol. Ostromęczyn i Kol. Hruszniew podając warunki w oparciu o przedstawioną trasę projektową:

- I. Na arkuszach projektowych zaznaczono:
- 1) obszary drenowane – kolorem brązowym / kolizje z drenowaniem /
 - 2) przejścia pod rowami – kolorem czerwonym
 - 3) przejścia rurociągu pod rzeką – kolorem niebieskim.
- II. Kolizja z urządzeniami melioracyjnymi występuje na arkuszach:
- a/ ark. 343.103 – /obszar drenowany / - posadowienie sączków na głębokości 0,6 – 0,8 m
 - b/ ark. 343.042 - / obszar drenowany / - posadowienie sączków na głębokości 0,6 – 0,8 m
rów H – przejście pod rowem wykonać 0,6 m w stosunku do istniejącego dna
 - c/ ark. 343.041 - / obszar drenowany / - posadowienie sączków w gruncie na głębokości 0,6 – 0,8 m
 - d/ ark. 341.244 - / obszar zdrenowany / posadowienie sączków w gruncie na głębokości 0,6 – 0,8 m od powierzchni gruntu
- przejście przez rzekę Litewnik – wykonać 1m poniżej istniejącego dna

- 2 -

e/ ark. 341.251 - /obszar drenowany / posadowienie sączków w gruncie na głębokości 0,6 – 0,8 m od powierzchni gruntu
- przejście pod rowem „d” – wykonać 0,6 m pod istniejącym dnem

f/ ark. 341.253 – przejście pod rowem „d” – wykonać jak w pozycji e ark. 341.251.

III. Po wykonaniu przejść pod rowami otwartymi i rzeką teren należy doprowadzić i urządzenia do stanu pierwotnego / skarpy rowów obsiać, rzeki odarniować i obsiać, po zakończeniu prac zgłosić do odbioru do Inspektoratu WZMiUW w Łosicach, ul. Kolejowa 23 celem spisania protokołu odbiorczego.
pod rzeką wyliczyć pas zajęty przez urządzenia kanalizacyjne.

IV. W razie przerwania sączków lub zbieraczy w sieci drenarskiej przez kolektory ściekowe niezwłocznie zgłosić do Inspektoratu w Łosicach ul. Kolejowa 23.

Miejsce przerwania rurociągów drenarskich połączyć rurą stałą PCV posadawiając ją na głębokości 0,5 m po obu stronach wykopu w gruncie stałym zachowując rzędną spadku.

Przed zasypaniem takich połączeń powiadomić Inspektorat WZMiUW w Łosicach, ul. Kolejowa 23.

Inspektorat WZMiUW w Łosicach zastrzega sobie okres 3 letniej gwarancji na uszkodzenia powstałe na trasach sieci sanitarnej w urządzeniach melioracyjnych licząc od daty wykonania sieci.

W okresie gwarancji stwierdzone wady na urządzeniach melioracyjnych lub wadliwe ich działanie na trasie wykonanej sieci sanitarnej będą naprawiane na koszt Inwestora.

1.A/a

KIEROWNIK
INSPEKTORATU

inż. Andrzej Urban



Starostwo Powiatowe
w Łosicach
Zespół Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
ul. Krasińskiego 1, 08-200 Łosice
tel. (08 3) 354-14-53 357-33-80

MASOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Warszawie
Delegatura Łosice 2007-07-30
ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce

OPINIA NR 7442-79/2007

Uzgodnienie : **Zmiana trasy kanalizacji sanitarnej w Ostromęczynie**

Lokalizacja obiektu : **Ostromęczyn**

Oznaczenie arkusza mapy : **265.341.244**

Zleceniodawca : **Urząd Gminy w Platerowie
08-210 PLATERÓW
3 Maja 5**

Nr Zlecenia : **1384-1/2007**

Nazwa jednostki projektowej : **Ostapski Jan**

Autor opracowania: **Ostapski Jan**

Inwestor : **Urząd Gminy w Platerowie
08-210 PLATERÓW
3 Maja 5**

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

uzgadnia lokalizację ww obiektu

Uwagi i zalecenia:

1. W miejscu skrzyżowania z kablem telefonicznym prace ziemne wykonać ręcznie. Kabel zabezpieczyć rurą osłonową.

Uwagi dodatkowe

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Uzgodnienie traci ważność gdy ; inwestor nie zrealizował projektu w okresie 3 lat, decyzja o ustaleniu lokalizacji ,o zatwierdzeniu planu realizacyjnego lub o pozwoleniu na budowa została zmieniona lub uchylona, inwestor nie uzyskał zgody na przedłużenie ważności, dokonano zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowych uzgodnień ZUDP.

W przypadku niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mapy z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

W trakcie budowy inwestor zobowiązany jest do:

- zpewnienia wytyczenia (poprzez jednostki uprawnione do wykonania robt geodezyjnych) polozenia zgodnego obiektów budowlanych.,

- po zakonczeniu inwestycji zapewnić wykonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych ,

Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do ochrony stałych znaków stabilizowanej osnowy geodezyjnej znajdujących sie na terenie inwestycji i ponosi pełną odpowiedzialność za ich zniszczenie.

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 17.05.1989r-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz U NR 30 POZ 163 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie MGPIB Z DNIA 26.08.1991r. - w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (Dz U Nr 83 poz 376)

Rozporządzenie MRRiB z dnia 2.04.2001r(Dz U Nr 38 poz 455)

Załączniki :

mapa z projektem trasy

Przewodnicząca zespołu

Z up. STAROSTY
inż. Elżbieta Pietruczuk
Kierownik
Zespołu Uzgadniania
cji

OPINIA NR 7442-2/2007

Uzgodnienie : **Sieć kanalizacji sanitarnej**

Lokalizacja obiektu : **Ostromęczyn Kol Ostromęczyn, Hruszniew Kol**

Oznaczenie arkusza mapy : **265.343.051**

Zleceniodawca :

**Urząd Gminy
08-210 PLATERÓW
3 Maja 5:**

Nazwa jednostki projektowej : **Ostapski Jan**

Autor opracowania: **Ostapski Jan**

Inwestor : **Urząd Gminy
08-210 PLATERÓW
3 Maja 5**

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ

uzgadnia lokalizację ww obiekcie .

Uwagi i zalecenia

1. W miejscu kolizji z kablem NN wykopy prowadzić ręcznie , na kabel założyć rurę osłonową w obecności pracownika ZE (dotyczy arkusza nr 7)
2. W miejscu skrzyżowania z kablami telefonicznymi prace ziemne prowadzić ręcznie.
3. Przed rozpoczęciem robót wystąpić do Zarządców Dróg o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.
4. Zabezpieczyć przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej na arkuszach nr 6 i 7, prace przy punktach osnowy prowadzić ręcznie.
5. Uwzględnić poprawki wniesione kolorem zielonym.

Uwagi dodatkowe

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Uzgodnienie traci ważność gdy ; inwestor nie zrealizował projektu w okresie 3 lat, decyzja o ustaleniu lokalizacji ,o zatwierdzeniu planu realizacyjnego lub o pozwoleniu na budowa została zmieniona lub uchylona, inwestor nie uzyskał zgody na przedłużenie ważności, dokonano zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowych uzgodnień ZUDP.

W przypadku niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mapy z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

W trakcie budowy inwestor zobowiązany jest do:

- zapewnienia wytyczenia (poprzez jednostki uprawnione do wykonania robót geodezyjnych) położenia zgodnego obiektów budowlanych,
- po zakończeniu inwestycji zapewnić wykonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych,

Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do ochrony stałych znaków stabilizowanej osnowy geodezyjnej znajdujących się na terenie inwestycji i ponosi pełną odpowiedzialność za ich zniszczenie.

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 17.05.1989r-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz U NR 30 POZ 163 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie MGPIB Z DNIA 26.08.1991r. - w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (Dz U Nr 83 poz 376)

Rozporządzenie MRRiB z dnia 2.04.2001r(Dz U Nr 38 poz 455)

Załączniki :

mapa z projektem trasy

Przewodniczący zespołu

Z up. STAROSTY

Eder

mgr inż. Przemysław Pietruczuk

Kierownik

Zespołu do Spraw Dokumentacji

WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTEKÓW

MWKZ/S 4171- 10 /2007
l.dz. 76

Siedlce, dnia 01.02.2007 r.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
w Warszawie
Delegatura w miejscowości Siedlce
ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmian.), art. 31 ust. 1, art. 36 ust. 1 pkt 11, art. 36 ust. 4, art. 92 ust. 4 ustawy z dnia 23. lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami),

Mazowiecki

Wojewódzki Konserwator Zabytków

po rozpatrzeniu wniosku nr GK-7023/Os/K/2/2007 z dnia 19.01.2007 r. (data wpływu 22.01.2007 r.) złożonego przez Wójta Gminy Platerów, w sprawie wydania opinii dot. projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Ostromęczyn i Ostromęczyn Kolonia z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej we wsi Hruszniew Kolonia, po ocenie danych przedstawionych we wniosku,

postanawia pozytywnie zaopiniować przedstawiony projekt lokalizacji w.w. sieci kanalizacji sanitarnej pod warunkiem wykonania dokumentacji substancji zabytkowej odkrywanej podczas realizacji przedsięwzięcia, na odcinkach objętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego strefą „OW” ochrony konserwatorskiej. Na wykonanie w.w. prac konserwatorskich konieczne jest uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wnioskuje się o odsunięcie sieci od zabytkowego parku pałacowego i przynależnej do niego alei na odległość umożliwiającą prowadzenie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji w sposób nienaruszający systemu korzennego zabytkowego drzewostanu.

Uzasadnienie: Teren objęty pracami ziemnymi odcinkami przebiega przez strefy ochrony konserwatorskiej „OW”, w części biegnie również po granicy zabytkowego zespołu pałacowego w Hruszniewie wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-91/503 decyzją z dnia 26.03.1962 r. i jako taki stanowi obszar zabytkowy podlegający ochronie prawnej, dlatego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie: Na podstawie art. 141, par. 1 k.p.a. na postanowienie niniejsze służy stronom zażalenie do Ministra Kultury za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.

Czynność urzędowa zwolniona z opłaty skarbowej
na podstawie art.7. pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dziennik Ustaw Rok 2006 Nr 225 poz. 1635)

pieczęć urzędowa
Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Warszawie
DELEGATURA w SIEDLCACH
przygotowała
mgr Agnieszka Martyniuk-Drobysz
st. inspektor d.s. zabytków archeologicznych
tel. 25 633 94 58 w. 28

Z up. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Warszawie
mgr Stanisław Fiedorczuk
Kierownik Delegatury
w Siedlcach

otrzymują:

1. Wójt Gminy Platerów, Urząd Gminy Platerów, ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów
2. a/a

do wiadomości:

1. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie, ul. Jasna 10