

**Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział w Sokołowie Podlaskim
Inspektorat w Łosicach**

08 – 200 Łosice, ul. Kolejowa 23

tel. (083) 357 37 24 fax. (083) 357 37 24

ISO 9001 : 2000 nr rejestracyjny 12 100 23450 TMS

Łosice, dn. 18.01. 2007r.

JS/ŁO/4105/up/2/07

**Urząd Gminy
08 – 210 Platerów
ul. 3 Maja 5**

U z g o d n i e n i e

Inspektorat WZMiUW w Łosicach uzgadnia projekt sieci sanitarnej z przyłączami we wsi Ostromęczyn, Kol. Ostromęczyn i Kol. Hruszniew podając warunki w oparciu o przedstawioną trasę projektową:

- I. Na arkuszach projektowych zaznaczono:
- 1) obszary drenowane – kolorem brązowym / kolizje z drenowaniem /
 - 2) przejścia pod rowami – kolorem czerwonym
 - 3) przejścia rurociągu pod rzeką – kolorem niebieskim.
- II. Kolizja z urządzeniami melioracyjnymi występuje na arkuszach:
- a/ ark. 343.103 – /obszar drenowany / - posadowienie sączków na głębokości 0,6 – 0,8 m
 - b/ ark. 343.042 - / obszar drenowany / - posadowienie sączków na głębokości 0,6 – 0,8 m
rów H – przejście pod rowem wykonać 0,6 m w stosunku do istniejącego dna
 - c/ ark. 343.041 - / obszar drenowany / - posadowienie sączków w gruncie na głębokości 0,6 – 0,8 m
 - d/ ark. 341.244 - / obszar zdrenowany / posadowienie sączków w gruncie na głębokości 0,6 – 0,8 m od powierzchni gruntu
- przejście przez rzekę Litewnik – wykonać 1m poniżej istniejącego dna