

MIĘ: Przepompownia ścieków Typ GRUNDFOS
 DZIEKT: 0165 kol Huszniew P1.lbz
 KONTAKT: Waldemar Pacześniowski

WARSZAWA
 ul. Fiszewskiego 89, 08-110

ELEMENTY UKŁADU TŁOCZNEGO

WYDAJNOŚĆ OBLICZENIOWA Q = 5.83 [l/s]

Pracuje 1 pompa

Nazwa elementu	Ilość	Średnica wew.[mm]	Opór [m]	V przepł. [m/s]
Pompa0 DN 110 (99.4 mm)	1	80.00 99.4	0.27 6.80	1.16 0.75

WYDAJNOŚĆ OBLICZENIOWA Q = 6.12 [l/s]

Pracują 2 pompy

Nazwa elementu	Ilość	Średnica wew.[mm]	Opór [m]	V przepł. [m/s]
Pompa0 DN 110 (99.4 mm)	2	80.00 99.4	0.08 7.44	0.61 0.79