

NIE: Przepompownia ścieków Typ GRUNDFOS

JEKT: 0165 kol Huszniew P2.IbZ

JEKTANT: Waldemar Pacześniowski

MATOWIECKI PRZĄBNIWODZKI
w Warszawie
Dzielnica-Placówka Zamieszkała w Stalich
ul. Hruszowskiego 39, 08-110 Siedlce

ELEMENTY UKŁADU TŁOCZNEGO

WYDAJNOŚĆ OBLICZENIOWA Q = 5.95 [l/s]

Pracuje 1 pompa

Nazwa elementu	Ilość	Średnica wew.[mm]	Opór [m]	V przepł. [m/s]
Pom80 DN 125 (113 mm)	1	80.00	0.29	1.18
	1886	113.0	8.29	0.59

WYDAJNOŚĆ OBLICZENIOWA Q = 7.01 [l/s]

Pracują 2 pompy

Nazwa elementu	Ilość	Średnica wew.[mm]	Opór [m]	V przepł. [m/s]
Pom80 DN 125 (113 mm)	2	80.00	0.10	0.70
	1886	113.0	11.32	0.70