

NIE: Przepompownia ścieków Typ GRUNDFOS
 EKST: 0165 kol Hruszniew P2.1b2
 EKANT: Waldemar Pacześniowski

Typ pompy:

SEV.65.80.40.2.51D

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

Wydajność 8,81 [l/s]
 Wysokość podnoszenia 17,56 [m]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajność 5,00 [l/s]
 Wysokość podnoszenia 20,16 [m]

Rzeczywiste parametry pracy

Wydajność pompy 5,95 [l/s]
 Wysokość podnoszenia 22,73 [m]
 Moc pobierana z sieci 5,32 [kW]
 Sprawność agregatu 0,25 [-]

Parametry silnika

Typ silnika SE 4-2
 Moc znamionowa 4,00 [kW]
 Obróty znamionowe 2925 [obr/min]
 Napęcie 380 [V]
 Prąd znamionowy 8,60 [A]
 Współczynnik mocy 0,84 [-]
 Sprawność silnika 0,84 [-]

